

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Каменске-Шахтинском
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 347800, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул.Пушкина,79 ИНН 6167080156 КПП 614702001, Р/с 40501810260152000001 в Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, лицевой счет 20586U64250
БИК 046015001 код дохода 000000000000000000130 Телефон, факс: (863) 65-7-27-43

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)
№ РОСС RU.0001.510876
СРОК ДЕЙСТВИЯ с 18.07.2012г.по 18.07.2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ростовской области»
в г. Каменске-Шахтинском
С.В.Андрейчук

«24» апреля 2015г.
М.п.

ПРОТОКОЛ

ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 652-В от « 24» апреля 2015 г.

1.Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация Владимировского сельского поселения

2.Юридический адрес: Ростовская область, Красносулинский район, ст. Владимировская, ул. Ленина

3.Наименование образца (пробы): Вода питьевая, отобранная из источника нецентрализованного водоснабжения х. Большая Федоровка, Красносулинского района

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

страна:

5. Акт отбора: № 18-55.2/516

Время и дата отбора: 12 час. 00 мин. 20.04.2015 г.

Ф.И.О., должность: Шкурина М.Г. помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: служебный автотранспорт, в термоконтейнере с охлаждающими вкладышами при t+4°C

Доставлен в ИЛЦ 13 час.30 мин. 20.04.2015 г.

6. Дополнительные сведения: Заявление № 42 от 26.01.2015 г.

7.НД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

8. НД на продукцию:

9. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1175-02 « Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников".

Код образца (пробы): 200414БС1566-200414БС1568

Общее количество страниц 3; страница 1.

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования, единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ):				
<i>Образец поступил (время, дата): 13 час. 30 мин. 20.04.2015 г.</i>				
<i>Код образца (пробы): 200414БС1566-200414БС1568</i>				
<i>Регистрационный № образца в журнале лаборатории: 166-168</i>				
<i>№ протокола испытаний: 652-В от 24.04.2015 г.</i>				
1. Место отбора: колодец- х. Большая Федоровка, ул. Кольцевая б/н.				
1	Запах 20°С/ 60°С	1/2 баллов	не более 2-3баллов	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0 баллов	не более 2-3 баллов	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	6,3± 1,9 град	не более 30°	ГОСТ Р 52769-2007
4	Мутность	0,46± 0,05 мг/дм³	не более 1,5-2,0мг/дм³	ГОСТ 3351-74
5	рН	8,0 ± 0,2 ед. рН	в пределах 6-9ед рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004 г)
6	Остаточный хлор (свободный)	0.30± 0,20 мг/дм³	не более 0,3-0,5 мг/дм³	ГОСТ 18190-72
7	Окисляемость перманганатная	4.24± 0,42 мг/дм³	не более 5,0-7,0 мг/дм³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99 (издание 2004 г.)
8	Нитраты	59,0 ± 8,9 мг/дм³	не более 45,0мг/дм³	ГОСТ 18826-73
9	Общая жесткость	19,2 ± 2,9 Ж град.	не более 7-10Ж град.	ГОСТ Р 52407-05
10	Хлориды	121,8 ± 1,4 мг/дм³	не более 350,0 мг/дм³	ГОСТ 4245-72
11	Сухой остаток	2258±32 мг/дм³	не более 1000-1500 мг/дм³	ГОСТ 18164-72
12	Сульфаты	1114±111 мг/дм³	не более 500 мг/дм³	ГОСТ Р 52964-2008
2. Место отбора: колодец- х. Большая Федоровка, ул. Заречная, 20				
1	Запах 20°С/ 60°С	1/2 баллов	не более 2-3баллов	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0 баллов	не более 2-3 баллов	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	6,4± 1,9 град	не более 30°	ГОСТ Р 52769-2007
4	Мутность	0,61± 0,6 мг/дм³	не более 1,5-2,0мг/дм³	ГОСТ 3351-74
5	рН	8,2 ± 0,2 ед. рН	в пределах 6-9ед рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004 г)
6	Остаточный хлор (свободный)	0.32± 0,16 мг/дм³	не более 0,3-0,5 мг/дм³	ГОСТ 18190-72
7	Окисляемость перманганатная	4.16± 0,42 мг/дм³	не более 5,0-7,0 мг/дм³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99 (издание 2004 г.)
8	Нитраты	59,2 ± 8,9 мг/дм³	не более 45,0мг/дм³	ГОСТ 18826-73
9	Общая жесткость	26,6 ± 4,0 Ж град.	не более 7-10Ж град.	ГОСТ Р 52407-05
10	Хлориды	109,1 ± 1,4 мг/дм³	не более 350,0 мг/дм³	ГОСТ 4245-72
11	Сухой остаток	2848±40 мг/дм³	не более 1000-1500 мг/дм³	ГОСТ 18164-72
12	Сульфаты	1372±137 мг/дм³	не более 500 мг/дм³	ГОСТ Р 52964-2008
3. Место отбора: колодец- х. Большая Федоровка, ул. Молодежная, 32				
1	Запах 20°С/ 60°С	1/2 баллов	не более 2-3баллов	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0 баллов	не более 2-3 баллов	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	6,1± 1,8 град	не более 30°	ГОСТ Р 52769-2007
4	Мутность	0,67± 0,07 мг/дм³	не более 1,5-2,0мг/дм³	ГОСТ 3351-74
5	рН	8,1 ± 0,2 ед. рН	в пределах 6-9ед рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004 г)
6	Остаточный хлор (свободный)	0.34± 0,17 мг/дм³	не более 0,3-0,5 мг/дм³	ГОСТ 18190-72
7	Окисляемость перманганатная	4.06± 0,41 мг/дм³	не более 5,0-7,0 мг/дм³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99 (издание 2004 г.)
8	Нитраты	61,8 ± 9,3 мг/дм³	не более 45,0мг/дм³	ГОСТ 18826-73
9	Общая жесткость	21,8 ± 3,3 Ж град.	не более 7-10Ж град.	ГОСТ Р 52407-05
10	Хлориды	101,5 ± 1,4 мг/дм³	не более 350,0 мг/дм³	ГОСТ 4245-72
200414БС1566-200414БС1568			Общее количество страниц 3; страница 2	

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования, единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
11	Сухой остаток	2460±34 мг/дм ³	не более 1000-1500 мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
12	Сульфаты	1200±120 мг/дм ³	не более 500 мг/дм ³	ГОСТ Р 52964-2008

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил (время, дата): 13 час. 30 мин. 20.04.2015 г.

Код образца (пробы): 200414БС1566-200414БС1568

Регистрационный № образца в журнале лаборатории: 79-81

№ протокола испытаний: 652-В от 24.04.2015 г.

1. Место отбора: колодец- х. Большая Федоровка, ул. Кольцевая б/н.

1	Общее микробное число	9 КОЕ в 1 мл	Не более 100 КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены КОЕ в 100 мл	Отсутствие КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены КОЕ в 100 мл	Отсутствие КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружены БОЕ в 100 мл	Отсутствие БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

2. Место отбора: колодец- х. Большая Федоровка, ул. Заречная, 20

1	Общее микробное число	11 КОЕ в 1 мл	Не более 100 КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены КОЕ в 100 мл	Отсутствие КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены КОЕ в 100 мл	Отсутствие КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружены БОЕ в 100 мл	Отсутствие БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

3. Место отбора: колодец- х. Большая Федоровка, ул. Молодежная, 32

1	Общее микробное число	10 КОЕ в 1 мл	Не более 100 КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены КОЕ в 100 мл	Отсутствие КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены КОЕ в 100 мл	Отсутствие КОЕ в 100 мл	*МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружены БОЕ в 100 мл	Отсутствие БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление данного протокола: Шкурина М.Г. помощник врача по общей гигиене

Заместитель руководителя испытательного лабораторного центра

Подпись

М.А. Коротких