

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Каменске-Шахтинском
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 347800, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул.Пушкина,79 ИНН 6167080156 КПП
614702001, Р/с 40501810260152000001 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО РО, лицевой счет 20586U64250
БИК 046015001 код дохода 000000000000000000130 Телефон, факс: (863) 65-7-27-43

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)
№ РОСС RU.0001.510876
СРОК ДЕЙСТВИЯ с 18.07.2012 г. по 18.07.2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Ростовской области»
в г. Каменске-Шахтинском
С.В.Андрейчук
«12» апреля 2013 г.
м.п.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№125-В от «12» апреля 2013г.**

1.Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация Владимировского сельского поселения

2. Юридический адрес: Ростовская область, Красносулинский район, ст. Владимировская, ул. Ленина, 20

3.Наименование образца (пробы), дата изготовления: Вода питьевая, нецентрализованного водоснабжения (колодцы) отобранные в х. Б. Федоровка, Красносулинского района.

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Страна:

5. Акт отбора: № 6.2-55.2/120 **Время и дата отбора:** 11 час.10 мин. 02.04.2013 г
Ф.И.О., должность: Шкурина М.Г. помощник санитарного врача
Условия доставки: спец.автотранспортом, в термоконтейнере с охлаждаемыми вкладышами
Доставлен в ИЛЦ: 12 час.30мин 02.04.2013 г.

6.Дополнительные сведения: заявление № 94 от 06.02.2013 г.

7.НД на метод отбора:
ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб».

8.НД на продукцию:

9.НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1175-02 « Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

Код образца (пробы):
020413БС0350-020413БС0352

Общее количество страниц 4; страница 1

п	Определяемые показатели	Результаты испытаний, исследований; единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1.ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ):				
Образец поступил (время, дата): 12 час.30мин 02.04.2013 г.				
Код образца (пробы): 020413Б.С0350-020413Б.С0352				
Регистрационный №образца в журнале лаборатории: 139-141				
№ протокола испытаний: 125-В от 12.04.2013 г.				
1. Место отбора: колодец – х. Б. Федоровка, ул. Советская, 12				
1	Запах 20 ⁰ С/ 60 ⁰ С	0/1 баллов	не более 2-3 баллов	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0 баллов	не более 2 -3 баллов	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	4,3± 1,3 град	не более 20°	ГОСТ Р 52769-2007
4	Мутность	0,64± 0,06 мг/дм ³	не более 1,5-2,0мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
5	рН	8,1 ± 0,2 ед. рН	в пределах 6-9ед рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004 г)
6	Остаточный хлор	0,27 ± 0,14 мг/дм ³	не более 0,3-0,5 мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
7	Окисляемость перманганатная	3,04 ± 0,30 мг/дм ³	не более 5,0 -7,0мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99 (издание 2004 г)
8	Аммиак	менее 0,05 мг/дм ³	не более 1,5 мг/дм ³	ГОСТ4192-82
9	Нитраты	61,6 ± 9,2 мг/дм ³	не более 45,0мг/дм ³	ГОСТ 18826-73
10	Общая жесткость	26,6 ± 4,0 Ж град.	не более 7-10 Ж град.	ГОСТР52407-05
11	Хлориды	112,5 ± 1,4 мг/дм ³	не более 350,0 мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
2. Место отбора: колодец – х. Б. Федоровка, ул. Молодежная, 32				
1	Запах 20 ⁰ С/ 60 ⁰ С	0/1 баллов	не более 2-3 баллов	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0 баллов	не более 2 -3 баллов	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	6,6± 2,0 град	не более 20°	ГОСТ Р 52769-2007
4	Мутность	0,58± 0,06 мг/дм ³	не более 1,5-2,0мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
5	рН	8,2 ± 0,2 ед. рН	в пределах 6-9ед рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004 г)
6	Остаточный хлор	0,29 ± 0,15 мг/дм ³	не более 0,3-0,5 мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
7	Окисляемость перманганатная	4,59 ± 0,46 мг/дм ³	не более 5,0 -7,0мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99 (издание 2004 г)
8	Аммиак	менее 0,05 мг/дм ³	не более 1,5 мг/дм ³	ГОСТ4192-82
9	Нитраты	60,8 ± 9,1 мг/дм ³	не более 45,0мг/дм ³	ГОСТ 18826-73
10	Общая жесткость	31,0 ± 4,7 Ж град.	не более 7-10 Ж град.	ГОСТР52407-05
11	Хлориды	148,2 ± 1,4 мг/дм ³	не более 350,0 мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
3. Место отбора: колодец – х. Б. Федоровка, ул. Октябрьская, 31				
1	Запах 20 ⁰ С/ 60 ⁰ С	0/1 баллов	не более 2-3 баллов	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0 баллов	не более 2 -3 баллов	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	5,8 ± 1,7 град	не более 20°	ГОСТ Р 52769-2007
4	Мутность	0,47± 0,05 мг/дм ³	не более 1,5-2,0мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
5	рН	8,0 ± 0,2 ед. рН	в пределах 6-9ед рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004 г)
6	Остаточный хлор	0,29 ± 0,15 мг/дм ³	не более 0,3-0,5 мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
7	Окисляемость перманганатная	4,56 ± 0,46 мг/дм ³	не более 5,0 -7,0мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99 (издание 2004 г)
8	Аммиак	менее 0,05 мг/дм ³	не более 1,5 мг/дм ³	ГОСТ4192-82
9	Нитраты	61,3 ± 9,2 мг/дм ³	не более 45,0мг/дм ³	ГОСТ 18826-73
10	Общая жесткость	18,0 ± 2,7 Ж град.	не более 7-10 Ж град.	ГОСТР52407-05
11	Хлориды	54,9 ± 1,4 мг/дм ³	не более 350,0 мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
020413БС0350-020413БС0352			Общее количество страниц 4; страница 2	

п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний, исследований; единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил (время, дата): 12 час.30мин 02.04.2013 г.

Код образца (пробы): 020413Б.С0350-020413Б.С0352

Регистрационный №образца в журнале лаборатории: 88-91

№ протокола испытаний: 125-В от 12.04.2013 г.

1. Место отбора: колодец – х. Б. Федоровка, ул. Советская, 12

1	Общее микробное число	1КОЕ в 1 мл	Не более 100 КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены КОЕ в 100 мл	Отсутствие КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены КОЕ в 100 мл	Отсутствие КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружены БОЕ в 100 мл	Отсутствие БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

2. Место отбора: колодец – х. Б. Федоровка, ул. Молодежная, 32

1	Общее микробное число	8 КОЕ в 1 мл	Не более 100 КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены КОЕ в 100 мл	Отсутствие КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены КОЕ в 100 мл	Отсутствие КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружены БОЕ в 100 мл	Отсутствие БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

3. Место отбора: колодец – х. Б. Федоровка, ул. Октябрьская, 31

1	Общее микробное число	8 КОЕ в 1 мл	Не более 100 КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены КОЕ в 100 мл	Отсутствие КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены КОЕ в 100 мл	Отсутствие КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружены БОЕ в 100 мл	Отсутствие БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление данного протокола: Шкурина М.Г. помощник санитарного врача

Подпись

Заместитель руководителя испытательного лабораторного центра

Подпись

М.А. Коротких

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Исследованные пробы питьевой воды, отобранные из источника нецентрализованного водоснабжения (колодцы) х. Б.Федоровка, Красносулинского района, **не соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по исследованным физико-химическим показателям (**по нитратам, общей жесткости**)

020413БС0350-020413БС0352

Общее количество страниц 4; страница 3

Исследованные пробы питьевой воды, отобранные из источника нецентрализованного водоснабжения (колодцы) х. Б. Федоровка, Красносулинского района, соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по исследованным микробиологическим показателям

врач, эксперт

подпись

С.В. Андрейчук

020413BC0350-020413BC0352

Общее количество страниц 4; страница 4